



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: novgorod@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8162) 73-85-35

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

13 марта 2017 г.

№ 38-1304-722/ПР

г. Валдай

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 38-1304/Рк от 17.02.2017 г.

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Ершов Сергей Николаевич.

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Валдай (МАОУ "Гимназия" г. Валдай).

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ "Гимназия" г. Валдай Морозова Светлана Владимировна, заместитель директора по АХЧ Сафронова Ольга Борисовна.

Дата, время, место проведения проверки: с 09 час. 30 мин. 06 марта 2017 г. до 12 час. 00 мин. 13 марта 2017 г. по адресу/адресам: Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодёжная, д. 14.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 13.03.2017 № 38-1304-1565/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Гимназия" г. Валдай предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
-------	--	---	-----------------

1.	Назначение заместителем ответственного за электрохозяйство Сафроновой О.Б. неправомочно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7	01.11.2017
2.	Не проведена проверка знаний норм и правил работы в электроустановках у административно-технического персонала (Олехнович В.П.), выполняющего работы в качестве оперативно-ремонтного персонала.	ПТЭЭП, п. 1.4.5	01.11.2017
3.	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	ПТЭЭП, п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п. 5.8	01.11.2017
4.	Не назначен работник, ответственный за поддержание исправного состояния, проведение периодических испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним.	ПОТЭЭ, п. 44.7, ПТЭЭП, п. 3.5.10	01.11.2017
5.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.6, 3.1.16, 3.5.10, 3.5.11	01.11.2017
6.	Не проведена проверка срабатывания защиты при коротком замыкании (проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания).	ПТЭЭП, п. 2.7.16, Приложение 3 п. 28.	01.11.2017
7.	Не проведены измерения сопротивления заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.13, Приложение 3 п. 26.4	01.11.2017
8.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, ПОТЭЭ, п. 1.4, ИПИСЗ, Приложение 1, 8	01.11.2017
9.	Результаты осмотров электрооборудования (щитов, сборок, щитков освещения, сети освещения, технологического оборудования) не оформляются в оперативной и технической документации (оперативном журнале, журнале дефектов и неполадок)	ПТЭЭП, п.п. 2.2.39, 2.7.9, 2.12.16	01.11.2017
10.	Однолинейные схемы электроснабжения ШР-1, ШР-2, ВРУ-1 не проверялись на соответствие фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП п. 1.2.6, 1.8.5	01.11.2017

11.	Подключение PEN-проводников питающих кабелей в щитах ШР-1, ШР-2, ВРУ-1 выполнено к шинам N этих щитов (подключение должно быть к шинам PE).	ПТЭЭП, п. 1.7.2, ПУЭ п. 1.7.135	01.11.2017
12.	Рубильники в шкафу ВРУ-1 не имеют указателей отключенного и включенного положений.	ПТЭЭП, п. 2.2.15	01.11.2017
13.	На силовых кабелях в шкафу ВРУ-1 отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	ПТЭЭП, п. 2.4.5	01.11.2017
14.	Светильники аварийного освещения не имеют отличительных знаков или окраски от светильников рабочего освещения.	ПТЭЭП, п. 2.12.3	01.11.2017

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, регистрационный № 4145);

ПОТЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2013, регистрационный № 30593);

ПУЭ – Правила устройства электроустановок, утверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003;

ИПИСЗ – Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261.

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора в срок до 01.11.2017 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Главный государственный инспектор

Директор МАОУ "Гимназия" г. Валдай



С.Н. Ершов

(подпись проверяющего)



С.В. Морозова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный государственный инспектор

Директор МАОУ "Гимназия" г. Валдай

—

С.Н. Ершов

(подпись проверяющего)

—

С.В. Морозова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Предписание составил:

Главный государственный инспектор



(подпись)

С.Н. Ершов

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Директор МАОУ "Гимназия" г. Валдай Морозова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » 03 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)